МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ
СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«СПЕЦИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФПС № 10 МЧС РОССИИ»

456080, Челябинская область, г. Трёхгорный, ул. Заречная, 13
факс 8(35191) 5-50-28, E-mail: ugps_10@mail.ru

Предписание № 47 / 1 / 1
об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и (или) территориях (земельных участках) и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальному социальному учреждению «Центр помощи детям, оставшимся без
(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления,
попечения родителей» (далее по тексту – МСУ «Детский дом»)
юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения *главного государственного инспектора ФГКУ «Специальное управление ФПС №10 МЧС России» по пожарному надзору*
(наименование органа ГПН)

№ *47* от « *21* » *декабря* 20 *20* года, и в соответствии со ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период:

с *10* ч. *02* мин. « *02* » *февраля* 20 *21* г.
по *11* ч. *24* мин. « *05* » *февраля* 20 *21* г.

проведена *плановая* проверка *соблюдения требований пожарной безопасности*
плановая, внеплановая (цель проведения проверки)

начальником отделения ФГПН Специального управления ФПС № 10 МЧС России –
(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору,
заместителем главного государственного инспектора ФГКУ «Специальное управление
проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)
ФПС №10 МЧС России» по пожарному надзору майором внутренней службы Павловым Антоном Сергеевичем; старшим инспектором группы организации и осуществления федерального государственного пожарного надзора отделения ФГПН Специального управления ФПС № 10 МЧС России – государственным инспектором ФГКУ «Специальное управление ФПС № 10 МЧС России» по пожарному надзору, здания детского дома, расположенного по адресу: Челябинская область, г. Трёхгорный, ул. Володина, д. 1,

совместно с *директором МСУ «Детский дом» Григорьевой Татьяной Сергеевной,*
(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)
заведующим отделением МСУ «Детский дом» Мартыненко Татьяной Фёдоровной

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	*Инструкция о мерах пожарной безопасности не соответствует требованиям, установленным разделом XVIII Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» (далее – ППР в РФ). Необходимо устранить нарушение.*	*Федеральный Закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее - ФЗ № 123), п. 2, ч. 1, ст. 6; ППР в РФ п.п. 2, 392, 393, 394*	*30.04.2021*	
2.	*Не осуществляется ведение журнала эксплуатации систем противопожарной защиты при проведении эксплуатационных испытаний пожарных лестниц, при проведении проверки средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека, при проведении работ с автоматической установкой пожарной сигнализации, при проведении работ по учету наличия, осмотра и сроков перезарядки огнетушителей. Необходимо устранить нарушение.*	*ФЗ № 123, п. 2, ч. 1, ст. 6; ППР в РФ, п.п. 17, 30, 54, 60*	*30.04.2021*	
3.	*Не обеспечены знаками или окраской светильники аварийного освещения. Необходимо устранить нарушение.*	*ФЗ № 123, п. 2, ч. 1, ст. 6, ППР в РФ, п. 37*	*30.04.2021*	

4.	*Не обозначены верхние края эвакуационных выходов с северной стороны здания из лестничных клеток, имеющие высоту менее 1,9 метра, в соответствии с требованиями ГОСТ Р 12.4.026, а также не обеспечена их травмобезопасность. Необходимо устранить нарушение.*	*ФЗ № 123, п. 2, ч. 1, ст. 6, ч. 1, 2, 4, статьи 53; Свод правил СП 1.13130.2020 (утверждён приказом МЧС России от 19.03.2020 г. № 194), п. 4.2*	*30.04.2021*	
5.	*Не обеспечена установка не менее двух пожарных извещателей на 2-ом этаже здания в помещениях коридора и раздевалки «второй семьи», и коридоре и раздевалке «третьёй семьи». Необходимо устранить нарушение.*	*ФЗ № 123, п. 2, ч. 1, ст. 6, ч. 10, ст. 83; Свод правил СП 5.13130.2009 (утверждён приказом МЧС России от 25.03.2009 г. № 175), пункт 13.3.2*	*28.02.2022*	
6.	*Отсутствует на объекте техническая документация на систему автоматической пожарной сигнализации и систему оповещения и управления эвакуацией, в том числе на технические средства, функционирующие в составе указанных систем.*	*ФЗ № 123, п. 2, ч. 1, ст. 6, ППР в РФ, п. 54*	*28.02.2023*	
7.	*Не проведено ежегодное испытание системы пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией, эксплуатируемых на объекте сверх срока службы, установленного заводом изготовителем.*	*ФЗ № 123, п. 2, ч. 1, ст. 6, ППР в РФ, п. 54*	*28.02.2022*	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящие предписание в срок и порядке, установленными законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

Проверку выполнения предписания по устранению нарушений требований пожарной безопасности планируется провести в рамках внеплановой проверки в соответствии с установленными сроками устранения нарушений требований пожарной безопасности

в *мае* 20*21* года, в *марте* 20*22* года и в *марте* 20*23* года.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. №69-ФЗ "О пожарной безопасности" дисциплинарную, уголовную или административную ответственность в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции;

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Начальник отделения ФГПН
(должность, фамилия, инициалы
Специального управления ФПС № 10 МЧС России –
государственного инспектора
заместитель главного государственного инспектора ФГКУ
по пожарному надзору)
«Специальное управление ФПС № 10 МЧС России» по
пожарному надзору Павлов А.С.
« 05 » 02 20 21 г.

(подпись)
М.П.

Старший инспектор отделения ФГПН
(должность, фамилия, инициалы
Специального управления ФПС № 10 МЧС России –
государственного инспектора
государственный инспектор ФГКУ
по пожарному надзору)
«Специальное управление ФПС № 10 МЧС России» по
пожарному надзору Тишкин И.Н.
« 05 » 02 20 21 г.

(подпись)
М.П.

Предписание № 17/1/1 от «05» 02 20 21 г. на 2 листах для исполнения получил:

(подпись) директор МСУ и ЛПО
(должность)

« 05 » 02 20 21 г. Григорьев А.С
фамилия, инициалы)

Телефон доверия ГПН – (35191) 6-29-13