

Выездная проверка размещена в едином реестре
контрольных (надзорных) мероприятий:
« 13 » сентября 20 23 года
учетный номер 74230063169103598075



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

(наименование территориального органа МЧС России, специального управления)

«СПЕЦИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФПС № 10 МЧС РОССИИ»

(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

456080, Челябинская область, г. Трёхгорный, ул. Заречная, 13

(наименование органа государственного пожарного надзора)

Телефон: (835191) 5-50-28, факс: (835191) 6-97-34, e-mail: sufps10@74.mchs.gov.ru

(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

ПРЕДПИСАНИЕ

**ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 22 / 1**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: *Муниципальному социальному учреждению «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей» (МСУ «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей»), ИНН: 7405006589, юридический адрес: 456080, Челябинская область, г. Трёхгорный, ул. Володина, д. 1.*

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения ФГКУ «Специальное управление ФПС № 10 МЧС России»
о проведении плановой выездной проверки

№ 22 от « 13 » сентября 20 23 года

в период с « 10 » октября 20 23 г. по « 18 » октября 20 23 г.

Механошиной Екатериной Константиновной, инспектором группы организации и осуществления ФГПН отделения ФГПН Специального управления ФПС № 10 МЧС России – государственным инспектором ФГКУ «Специальное управление ФПС № 10 МЧС России» по пожарному надзору;

Ариненко Василием Юрьевичем, заместителем начальника отделения ФГПН Специального управления ФПС № 10 МЧС России – заместителем главного государственного инспектора ФГКУ «Специальное управление ФПС № 10 МЧС России» по пожарному надзору.

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), группой инспекторов
органа государственного пожарного надзора)

проведена плановая выездная проверка
(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе, которой присутствовали представители контролируемого лица
социальный педагог МСУ «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей»

Кривцова Ольга Леонидовна, заведующая хозяйством МСУ «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей» Поддубная Наталья Геннадьевна.

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надворном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1.	<i>Не обеспечен ресурс работы автономных источников питания светильников аварийного освещения на путях эвакуации в течение расчетного времени эвакуации людей в безопасную зону при имитации отключения основного источника питания.</i>	<i>ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ, часть 9 статьи 82.</i>	<i>31.12.2024</i>	
2.	<i>Руководителем организации не обеспечено соответствие размещения цветографических изображений знаков безопасности на планах эвакуации людей при пожаре, расположенных на 1-ом и 2-ом этажах здания.</i>	<i>ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ, пункт 1, части 1, статьи 6. ГОСТ Р 12.2.143-2009 пункт 6.2.3. ГОСТ 34428-2018 пункт 9.3.9.6, 9.3.9.12</i>	<i>30.06.2024</i>	
3.	<i>Руководителем организации не обеспечено категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» помещений производственного и складского назначения с обозначением их категорий (за исключением помещений категории Д по взрывопожарной и пожарной опасности) и классов зон на входной двери помещений</i>	<i>ППР в РФ, пункт 12</i>	<i>30.06.2024</i>	

	<i>продуктового склада с наружной стороны.</i>			
4.	<i>Руководителем организации не обеспечено категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» помещений производственного и складского назначения с обозначением их категорий (за исключением помещений категории Д по взрывопожарной и пожарной опасности) и классов зон на входных дверях помещений с наружной стороны уличного склада, расположенного с восточной стороны.</i>	<i>ППР в РФ, пункт 12</i>	<i>30.06.2024</i>	
5.	<i>Не соответствуют требованиям к содержанию программ проведения противопожарных инструктажей.</i>	<i>Приказ МЧС РФ от 18.11.2021 № 806. Приложение 2.</i>	<i>30.06.2024</i>	

Перечень сокращенных наименований нормативных правовых актов Российской Федерации и нормативных документов по пожарной безопасности:

ППР в РФ – Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года № 1479).

Приказ МЧС РФ от 18.11.2021 № 806 - Приказ МЧС России от 18.11.2021 № 806 «Об определении Порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности».

ФЗ от 22.07.2008 №123-ФЗ – Федеральный закон Российской Федерации от 22 июля 2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

ГОСТ 34428-2018- Системы эвакуационные фотолюминесцентные. Общие технические условия.

ГОСТ Р 12.2.143-2009- Системы фотолюминесцентные эвакуационные. Требования и методы контроля.

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Директор муниципального социального учреждения «Центр помощи
детям, оставшимся без попечения родителей»
Григорьева Татьяна Сергеевна

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))




(подпись)

«18» октября 2023 г.

Заместитель начальника отделения ФГПН Специального управления
ФПС № 10 МЧС России Ариненко Василий Юрьевич – заместитель
главного государственного инспектора ФГКУ «Специальное
управление ФПС № 10 МЧС России» по пожарному надзору

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов
органа государственного пожарного надзора)



(подпись)

«18» октября 2023 г.

Телефон доверия СУ ФПС № 10 МЧС России – (35191) 6-97-34